

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

« 14 » апреля 2021 г.

г.Чебоксары
пр. Московский, д. 3Д

№ 54

При обследовании объекта: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 39 с углубленным изучением отдельных предметов» города Чебоксары Чувашской Республики (сокращенное наименование - МБОУ «СОШ № 39» г. Чебоксары), ОГРН1022101285766, ИНН 2129038477, место нахождения: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 22, рассмотрении представленных документов: акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от 14.04.2021 № 54

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения: ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 2.4.6.2, 2.3.3, 3.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

п р е д п и с ы в а ю:

1. Установить при обеденном зале умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест.

Срок: до 01.09.2021

2. Оборудовать на пищеблоке покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород.

Срок: до 01.09.2021

3. Обеспечить на пищеблоке установку оборудования: ванну для вторичной обработки фруктов и овощей с соблюдением последовательности (поточности) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

Срок: до 01.09.2021

4. Оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения производственные моечные ванны для мытья столовой посуды, бытовые ванны для мытья кухонной посуды, посудомоечные машины,

электрокотел, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции.

Срок: до 10.01.2022

Ответственность за выполнение предписания возлагается на МБОУ "СОШ №39" г. Чебоксары, по адресу Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 22.

О выполнении предписания известить Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии по адресу: 428018, город Чебоксары, Московский проспект, дом 3Д по п.п. 1-3 в срок до 10.09.2021, по п. 4 в срок до 14.01.2022 письменно с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано вышестоящему органу государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в порядке, установленном пунктом 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», либо в суд в установленном порядке.

Специалист-эксперт отдела санитарного надзора,
государственной регистрации и лицензирования



Т.М. Петрова

Предписание получил(а): « 14 » апреля 20 21 г.



руководитель, индивидуальный предприниматель
(лицо по доверенности)



подпись



инициалы, фамилия